

Anträge

Vorlagen Nr.
AN/168/2019

öffentlich

**110-kV-Freileitung über Wohnbebauung in Wiesmoor - Leiterseilriss am 09.01.2014 und aktueller Leiterseilriss bei Leer am 12.05.2019
Hier: Antrag der Fraktion WB vom 30.07.2019**

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Ausschuss für Wirtschaft, Fremdenverkehr, Planung und Bau	10.09.2020	Entscheidung	öffentlich	

Sachverhalt:

Seitens der Gruppe WB liegt der Verwaltung ein Antrag vom 05.08.2019 zum Leiterseilriss der einer 110-kV- Leitung Diele – Völlen im Bereich Weener im Landkreis Leer am 12.05.2019 vor.

Die Verwaltung hat mehrfach versucht, hierzu vom zuständigen Umweltministerium des Landes Niedersachsen eine Auskunft zu erhalten, letztmalig am 12.05.2020.

Der Verwaltung liegt diese mit Email vom 09.07.2020.

Nach Auskunft des MU ist der Schaden auf kurzweilige Schwingungen (Wind, Temperatur, Bodenverhältnisse) am Leiterseil zurückzuführen. Um weitere Schäden dieser Art zu vermeiden, wurden durch den Netzbetreiber AVACON Netz GmbH Leiterseile getauscht und Schwingungsdämpfer verbaut, so das MU.

Das Antwortschreiben liegt als Anlage bei.

Die o.g. genannten Ertüchtigungen sind an der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Emden – Conneforde für den Bereich Wiesmoor – Conneforde bereits mit der letzten Ertüchtigung gemäß Planfeststellungsschluss vom 19.09.2013 erfolgt. Hierzu wurde bereits mehrfach in diesem Ausschuss berichtet.

Beschlussvorschlag:

Zur Kenntnisnahme

Anlagenverzeichnis:

Anschreiben Stadt Wiesmoor-3
Antrag WB
Antwortschreiben MU, Energieaufsicht v. 30.07.2020
LH-14-007-Übersichtsplan Sanierung-1